

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

Дата: 05.05.2023

Учетный номер: 24220061000201007352

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:  
<https://private.proverki.gov.ru/private/knm/13613776>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по г. Минусинску и Минусинскому району

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

« 24 » мая 2023 г., 15 час. 00 мин. № № 2305/241-24/15-П  
(дата и время составления акта)

Красноярский край, Минусинский район, 459 км автодороги «Енисей», трасса Р-257, 0,3 км вправо

(место составления акта)

### Акт выездной проверки

#### плановой

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении плановой выездной проверки от 05.05.2023 № 2305/241-24/15-П (учетный номер выездной проверки 24220061000201007352)

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного пожарного надзора (006)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Цельковской Ириной Валерьевной государственным инспектором г. Минусинска и Минусинского района по пожарному надзору

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

не привлекались

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

**2) опрос контролируемого лица (представителя)**

(указываются первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

13. В целях проведения выездной проверки контролируемому лицу (контролируемым лицам) необходимо представить следующие документы ООО «Мастер» Детский оздоровительный лагерь «Сигнал»:

- технический паспорт на здание (при необходимости):

- проектная документация на строительство, реконструкцию и (или) капитальный ремонт объекта защиты (специальные технические условия-при наличии)(при необходимости):

- проектные решения и техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем;

- договоры на проведение работ по монтажу, техническому обслуживанию, ремонту и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения;

- регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты, утвержденный руководителем организации, разработанный с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем;

- документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности применяемых строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов (в случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты);

- инструкция о мерах пожарной безопасности, разработанная в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479);

- техническая документация изготовителя средств огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ (при наличии);

- акты (протоколы) проверок состояния огнезащитных покрытий строительных конструкций и инженерного оборудования (при наличии);

- результаты проведенных испытаний строительных конструкций и инженерного оборудования либо обоснования расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие огнестойкости конструкций и инженерного оборудования требованиям пожарной безопасности;

- результаты расчетов категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классов зон в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок;

- протоколы испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений (при наличии);
- документы, подтверждающие работоспособность средств противопожарной защиты (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противоподымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах, источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода);
- приказ о назначении лиц ответственных за пожарную безопасность, первичные средства пожаротушения, проведение противопожарных инструктажей на объектах;
- организационно-распорядительные документы по организации обучения мерам пожарной безопасности, а также проверки знаний требований пожарной безопасности;
- документы, подтверждающие прохождение установленными категориями работников обучения пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и производства организации, а также приемов и действий при возникновении пожара в организации;
- копии лицензий юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, выполняющих на объекте защиты работы, подлежащие лицензированию в области пожарной безопасности;
- инструкция о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты (в помещении пожарного поста (диспетчерской));
- акты проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухоотводов от горючих отходов и отложений, порядок и сроки проведения которых определен руководителем организации или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации;
- журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;
- журнал учета проведения инструктажей по пожарной безопасности;
- утвержденная приказом (распоряжением) руководителя организации, программа проведения вводного противопожарного инструктажа, разработанная с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности;
- утвержденная руководителем структурного подразделения организации или лицом ответственным за пожарную безопасность структурного подразделения программа проведения первичного противопожарного инструктажа, разработанная с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности;
- разработанные и утвержденные в установленном порядке специальные программы обучения пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и производства организации, а также приемов и действий при возникновении пожара в организации, позволяющие выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре;
- утвержденный руководителем организации график проведения повторных противопожарных инструктажей.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе)  
 1) находящиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом;  
 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено: нарушения обязательных требований пожарной безопасности не выявлены.

указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:


1. Приложение к акту проверки от 24.05.2023 г. № 2305/241-24/15-П на 2 л., в 1 экз;

2. Протокол осмотра от 15.05.2023 на 2 л., в 1 экз;

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

**Государственный инспектор  
г. Минусинска и Минусинского района  
по пожарному надзору Цельковская И.В.**

(должность, фамилия, инициалы  
инспектора (руководителя группы  
инспекторов), проводившего выездную  
проверку)



(подпись)

Цельковская Ирина Валерьевна государственный инспектор г. Минусинска и Минусинского района по пожарному надзору, тел. 8(39132)5-15-39, эл. адрес: ond\_minus@mail.ru

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

**С актом проверки ознакомлен(а), копию акта получил(а):  
директора ООО «Мастер» Корман Людмила Львовна**

« 24 » мая 2023 г.

17 часов 00 мин

(подпись)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

\* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

